



- Uwagi:
- Płyty montować na początku i na końcu rury ochronnej (po dwie) oraz co 1,5 m
 - Końce rury ochronnej wypełnić poliuretanem na długości min. 0,2 m z każdej strony

TECHUNION Sp. z o.o. 40-833 Katowice, ul. Duleby 5 tel.: 32 201 54 40 fax: 32 201 54 41 E-mail: biuro@techunion.pl	Nazwa i adres obiektu budowlanego Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pożrzadło i Żelechów, budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa		
	Inwestor	GMINA ŁĄGÓW ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łągów	Nr projektu 121/T/13-PBDKiA
	Stadium	Tytuł rysunku Projekt budowlany	Nr rysunku 121/T/13-PBDKiA DK92-04-1
	Skala	1:100/200	
Data wrzesień 2013	Proj.	mgr inż. Tomasz Dobrowolski	Nr uprawnień / Spec. SLK/0077/PWOS/03 <small>Instalacyjna sekcja sieci wodociągowej i kanalizacyjnych</small>
	Opr.	mgr inż. Ewelina Musioł	Podpis
	Spr.	mgr inż. Ludwik Wilk	121/79 <small>Instalacyjno-ryzykowna wzrostu sieci kanalizacyjnych</small>